

Auftraggeber: Familie Mustermann

Auftrag: Nr. 2026-MUSTER

Ausführung: Dienstag, 14.07.2026

Musterdokumentation. Die Fotos stammen aus einem realen Auftrag von ABC Surface Protect. Kundendaten, Termine und Befunde sind Beispielwerte und zeigen, wie die Dokumentation zu Ihrem Auftrag aussieht.

1 OBJEKT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Gebäude: Einfamilienhaus, freistehend

Dachform: Satteldach mit drei Dachflächenfenstern und Kamin

Eindeckung: Betondachsteine, Erstdeckung

Dachfläche: ca. 125 m², Straßenseite

Team vor Ort: zwei Techniker, fest angestellt

Zugang: Hubsteiger, kein Gerüst nötig

Witterung: trocken, 18 bis 22 °C

Vorhersage: kein Regen in den folgenden 24 Stunden

2 ZUSTAND VOR DER REINIGUNG

Algen stark

flächig, dunkle Verfärbung

Moos mittel

in den Fugen, Nordhälfte stärker

Flechten gering

vereinzelt, helle Punkte

Dachrinne mittel

mit Moos zugesetzt



Gesamtansicht vor der Reinigung. Algen haben die Betondachsteine fast schwarz verfärbt.



Detail rechts unterhalb des Dachfensters: Moos in den Fugen, Flechten als helle Punkte.

3 DURCHFÜHRUNG AM 14.07.2026

- ✓ **1. Umgebungsschutz**
Beete unter dem Arbeitsbereich mit Planen abgedeckt, Abläufe der Dachrinne geprüft, Zufahrt abgesperrt.
- ✓ **2. Reiniger aufgetragen**
Biologisch abbaubarer Dachreiniger, sektionsweise von oben nach unten, Einwirkzeit rund 25 Minuten.
- ✓ **3. Abspülung**
Hochdruckgerät mit Flächendüse, Arbeitsdruck auf rund 60 bar dosiert, damit die Oberfläche der Dachsteine nicht angegriffen wird.
- ✓ **4. Versiegelung**
Nano-Versiegelung auf Wasserbasis vollflächig aufgetragen.
- ✓ **5. Endprüfung**
Alle gereinigten und versiegelten Flächen abschließend geprüft.

4 ZUSTAND NACH DER REINIGUNG, GLEICHE PERSPEKTIVE



Gesamtansicht nach Reinigung und Versiegelung, aufgenommen vom selben Standpunkt wie das Vorher-Foto.



Derselbe Ausschnitt nach der Reinigung. Fugen frei, Oberfläche der Dachsteine unbeschädigt.

5 ÜBERGABE, GARANTIE UND PFLEGE

- Garantie:** 10 Jahre auf die Versiegelung, gültig bis 14.07.2036. Bildet sich in dieser Zeit sichtbar Bewuchs, versiegeln wir kostenlos nach.
- Pflege:** Dachrinne einmal im Jahr freihalten, damit Wasser ungehindert ablaufen kann.
- Empfehlung:** Sichtkontrolle nach 12 Monaten, gern vereinbaren wir dafür einen Termin.

6 ABNAHME

Die Arbeiten wurden gemeinsam begangen und ohne Beanstandung abgenommen. Die Fotos zu dieser Dokumentation erhalten Sie zusätzlich in voller Auflösung per Mail.

Auftraggeber

Familie Mustermann · Ort, Datum

ABC Surface Protect

Teamleiter vor Ort · Ort, Datum